



č.p.259

č.p.260

LEGENDA:

Každá sklepní kóje (případně dvě nebo tři) bude připojena samostatně kabelem ČYKY J- 3x2,5 z příslušného bytového rozvaděče, ke kterému je přiřazena. Přiřazení sdělí investor zhotoviteli před zahájením montážních prací. V současné době není známo.

- ✕ svítidla žárovková s čidlem pohybu, IP 44
- ✕ svítidla průmyslová, 1x100W, IP 44
- ♂ vypínač na povrch, č.1, IP 44
- ✓ zásuvka na povrch, IP 44

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PE+N stř. 50Hz, 400/230V, TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM :
NN - ODPOJENÍM OD SÍTĚ - dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Jana Brožová projekce elektro Kamýk nad Vltavou 164 26263 Kamýk nad Vltavou tel: 602 650 945 e-mail: brozova.elpro@seznam.cz			
STAVBA: <u>Rekonstrukce elektroinstalace v rámci společných prostor a sklepů domu Z- Mírová 259-260 - Milín</u>			
1.PP - SILNOPROUDÁ INSTALACE			
MÍSTO STAVBY: Milín, bytové domy		STUPEŇ PD: zadání stavby	
INVESTOR: Obec Milín, 11.května 27, Milín, 262 31		Č. VÝKRESU:	
PROJEKTANT: Jana Brožová		PARÉ:	
ARCHIVNÍ ČÍSLO:		DATUM: červenec 2021	
E-9/21		MĚŘITKO: 1:100	
		3	