



STŘEDISKO PRO ÚSPORY ENERGIE

SUE s.r.o. Most
Moskevská 508
434 01, Most
tel.: 476 104 189
e-mail: info@sue-cr.cz
www.sue-cr.cz

Dodatek č. 1 - Energetický posudek

dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění vyhlášky č. 309/2016 Sb.



Ubytovací zařízení

objekt bez čp/ č.ev., umístěný na p.č. 402, k.ú. Železná u
Smolova (751171), Bělá nad Radbuzou – Železná

Zpracoval:	Ing. Lucia Balogová – energetický specialista; osvědčení č. 1741		
Datum zpracování:	listopad 2020	Evidenční číslo energetického posudku	321167.0



STŘEDISKO PRO ÚSPORY ENERGIE

SUE s.r.o.
Moskevská 508
434 01, Most
www.sue-cr.cz
tel.: 476 104 189
e-mail: info@sue-cr.cz

V Mostě, dne 28.01.2021

Dodatek č. 1 k Energetickému posudku – Snížení energetické náročnosti v rámci rekonstrukce ubytovacího zařízení Železná

Evidenční číslo energetického posudku: 321167.0

Datum zpracování: 27.11.2020

Název energetického posudku: Snížení energetické náročnosti v rámci rekonstrukce ubytovacího zařízení Železná

Na základě požadavku API se text energetického posudku doplňuje následovně:

Bilance úspor na obálce budovy a TČ	Q teplo celkem (GJ)	Q ÚT (GJ)	teplá voda (GJ)	Ztráty v rozvodech (GJ)	Ztráty tepla ve zdroji (GJ)	úspora energie (GJ)	úspora energie (%)
Stávající stav	1 532	719	454	36	324	0	0
Zateplení	1 257	536	454	27	241	275	18%
Teplo TČ	1 016	536	454	27	0	241	16%

Bilance energie tepelného čerpadla	Q teplo celkem (GJ)	Q ÚT (GJ)	teplá voda (GJ)	Ztráty v rozvodech (GJ)
Elektrická energie TČ	261	156	117	7
Elektrická energie BIVALENCE	102	54	45	3
Energie okolí	653	327	292	17

Ing. Lucia Balogová – energetický specialista

STŘEDISKO PRO ÚSPORY ENERGIE