


### D.2.3.01 – VÝPOČET OSVĚTLENÍ – VÝSLEDKY

 671 61 Prosiměřice 32	<b>Název stavby</b>	Stavební úprava technického a společenského zázemí obce, kú Dukovany parc.č. st. 409, 2. etapa
	<b>Stavebník</b>	Obec Dukovany, 675 56 Dukovany 99, IČ: 002 89 329

Název	Minimální hodnota	Průměrná hodnota	Maximální hodnota	Rovnoměrnost
<b>Cesta</b>				
Normálová osvětlenost	5,52 lx	11,5 / 10 lx	15,3 lx	0,31 / 0,4
Činitel oslnění GR	31,8	37,4	43,4 / 50,0	
<b>1.1 - Sklad - skladiště a zásobárny</b>				
Normálová osvětlenost	97 lx	144 / 100 lx	230 lx	0,68 / 0,4
Činitel oslnění UGR	19,1	20,1	20,9 / 25,0	
Strop - Normálová osvětlenost	44,1 lx	64 / 30 lx	214 lx	0,69 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	72 lx	109 / 50 lx	138 lx	0,66 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	61 lx	87 / 50 lx	115 lx	0,7 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	78 lx	118 / 50 lx	162 lx	0,66 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	61 lx	87 / 50 lx	115 lx	0,7 / 0,1
<b>1.2 - garáž - parkovací prostory</b>				
Normálová osvětlenost	63 lx	106 / 75 lx	134 lx	0,6 / 0,4
Činitel oslnění UGR	19,1	20,2	21,0	
Strop - Normálová osvětlenost	24,5 lx	27,7 / 30 lx	32,7 lx	0,88 / 0,1
Stěna 1 - Normálová osvětlenost	31,4 lx	61 / 50 lx	89 lx	0,51 / 0,1
Stěna 2 - Normálová osvětlenost	30,6 lx	46,5 / 50 lx	56 lx	0,66 / 0,1
Stěna 3 - Normálová osvětlenost	31,4 lx	61 / 50 lx	89 lx	0,51 / 0,1
Stěna 4 - Normálová osvětlenost	30,7 lx	46,5 / 50 lx	56 lx	0,66 / 0,1

Úplný výpočet je k dispozici pouze ve formátu pdf.

Zakázkové číslo	2021022	Vypracoval	Pavel Kučera	Počet listů	1
		Datum	2021-08÷09	List číslo	1