

Společný list protokolu o určení vnějších vlivů pro místnosti se shodnými vnějšími vlivy			
<b>APARTHOTEL ŽELEZNÁ</b>			
Parcelní číslo: st. 402, obec: Bělá nad Radbuzou (553441), katastrální území: Železná u Smolova (751171)			
Vnější vlivy byly určeny v souladu s ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Z hlediska nebezpečí úrazu el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Změna Z1 tabulka NA.4 jsou prostory v objektu klasifikovány jako <b>prostory normální</b>			
Vnější vliv - prostředí (A)	Kód	Popis	Charakteristiky požadované pro výběr a instalaci zařízení
Teplota okolí	AA5	+ 5°C až + 40°C	Normální
Atmosférické vlivy okolí	AB5	Chráněné před atmosférickými vlivy s regulací teploty	Normální
Nadmořská výška	AC1	< 2000m	Normální
Výskyt vody	AD1	Zanedbatelný	Normální
Výskyt cizích pevných těles	AE1	Zanedbatelný	Normální
Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF1	Zanedbatelný	Normální
Mechanické namáhání - Ráz	AG1	Mírný	Normální
Vibrace	AH1	Mírné	Normální
Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK1	Bez nebezpečí	Normální
Výskyt živočichů	AL1	Bez nebezpečí	Normální
Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující záření	AM-1-2	Normální úroveň	Normální úroveň harmonických dle tabulky 1 ČSN EN 61000-2-2
Intenzita slunečního záření	AN1	Nízká	Intenzita < 500W/m <sup>2</sup> . Normální
Seismické účinky	AP1	Zanedbatelné	Normální
Bouřková činnost	AQ1	Zanedbatelný	Normální
Pohyb vzduchu	AR1	Pomalý	Rychlost < 1m/s. Normální
Vítr	AS1		Nevyskytuje se
Vnější vliv - využití (B)	Kód		
Schopnost osob	BA1	Běžná	Normální / nepoučené osoby (laici)
Kontakt osob s potenciálem země	BC1	Žádný	Normální
Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD1	Snadné podmínky pro únik	Normální
Zpracovávané nebo skladované látky	BE1		Normální
Vnější vliv - konstrukce budov (C)	Kód		
Stavební materiál	CA1	Nehořlavé	Normální
Konstrukce budovy	CB1	Zanedbatelné nebezpečí	Normální

V dále uvedených prostorách objektu jsou vnější vlivy stanoveny jednoznačně normou:

Prostory s vanou nebo sprchou budou provedeny dle **ČSN 33 2000-7-701 ed.2.**

Místnosti a kabiny se saunovými kamny dle **ČSN 33 2000-7-703 ed.2**

Prostory Wellness s vířivkou dle **ČSN 33 2000-7-702 ed.3**

Umývací prostory budou provedeny dle **ČSN 33 21 30 ed.3.**