




Střídač 1




Střídač 2



Střídač 7



Modem/switch



Internet - monitoring
PLC, výkonové řízení

Ethernet FTP/UTP, CAT 6, max 100 m

vypracoval		kontroloval	odpo.proj. profese		Solar Power Systems s.r.o.	
Ing. Filip Saturka			Ing. Filip Saturka		Josefa Štemberky 97, 273 54 Lidice	
okres: Mělník		adresa: p.č.1188		IČ: 10700501		
investor: EN09, s.r.o.				DIČ: CZ10700501		
název projektu: FVE Hostín II				formát	A3	
				datum	25.05.2022	
				stupeň	ZD	
				měřítko		
				zák. číslo		
Schéma zapojení datové komunikace				číslo paré:	číslo výkresu: D.5	