



HZSEX005LCEV



Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Svitavy

Olbrachtova 1802/37, 568 02 Svitavy



Č. j.: HSPA- 3515-2/2021 zn.:116 /Li
Datum: 19. 10. 2021
Vyřizuje: mjr. Ing. Jan Novotný
Tel.: 950 575 152
E-mail: jan.novotny@pak.izscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh:

Adresát:

Viz stavebník

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Fotovoltaická elektrárna 120 kWp s akumulací 85 kWh

Místo stavby: areál budov - Osík č.p. 50

Stavebník:

ORLIMEX CZ, s.r.o., IČO 25930915,
č. p. 50, 569 67 Osík 569 67

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS PAK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 5. 9. 2021. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění:

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *Fotovoltaická elektrárna 120 kWp s akumulací 85 kWh*
vypracoval: *Ing. Lea Trestrová, ČKAIT 0701462*
datum: *8/2021*

Popis stavby: Jedná se o FVE s umístěním panelů na střechách budov a technologie v samostatném požárním úseku.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PAK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka



mjr. Ing. Jan Novotný
vedoucí pracoviště prevence, OO a KŘ
úřední osoba