

OCHRANA PŘED ÚRAZEM:

U NAPĚŤOVÝCH SOUSTAV DO AC 1 kV BUDE OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM ZAJIŠTĚNA UPLATNĚNÍM ODPOVÍDAJÍCÍCH OPATŘENÍ DLE ČSN EN 61140 ed. 3 A ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
AC do 400/230 V / TN-S - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE S UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM
DC do 1000 V / IT - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE S UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

investor	Hutní montáže, a.s. Nádražní 448, 739 25 Sviadnov	kreslí / přezkoušel	JH Ing. Jan Hlavatý +420 731 119 229, jan.hlavaty@email.cz
stavba	Energetická opatření ve výrobním areálu společnosti Hutní montáže, a.s.	dílčí část	D.2 Technologická zařízení staveb
název výkresu		stupeň	DSP
		datum	únor 2022
		doc	
		číslo výkresu	

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ STŘECHA

&ELH 21072.4 a

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TĚTO VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA, arch. č. 21072.D2.1; M 1:100