

(Sch1)

- Střecha BROOF (t3):

PRANÉ KAMENIVÓ FRAKCE 16–32 min. 50 mm

TEXTILIE FILTEK 500

FOLIE PVC-P DEKLPLAN 2 mm

TVRZENÝ POLYSTYRÉN EPS 80 mm ( $\lambda_{\max}$  0,037)

SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 160–290 mm ( $\lambda_{\max}$  0,037)

PAROZÁBRANA GLASTEK40 SPECIAL MINERAL 4 mm

- asfaltová emulze DEKPRIMER

- PANELY SPIROLL

## PŘEKRÝVKA ATIKY VODĚDOLNOU PŘEKLIŽKOU

5%

OPLECHOVÁNÍ ATIKY r.š. 750mm

## SILIKONOVÝ TMEL

nepřilepená oblast

- STÁVAJÍCÍ VÁPENNÁ OMÍTKA tl. 15MM

## STÁVAJÍCÍ ZDIVO

STÁVAJÍCÍ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA tl. 20MM

(DLE POTŘEBY NAPENETROVAT)

AKRYLÁTOVÝ TMEL TL.3MM

POLYSTYRENOVÁ DESKA TYP EPS ( $\max \lambda = 0,036\text{W/mK}$ ) tl. 140mm

STĚRKOVÝ TMEL TL. 3MM

## VÝZTUŽNÁ TKANINA

SPOJOVACÍ MEZIVRSTVA – ZÁKLADNÍ BARVA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA OMÍTKOVINA SILIKÁTOVÁ STĚRKA TL. 1,5MM

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Kreslil:	Projektový servis Chrudim, spol. s r.o. Poděbradova 909, Chrudim		
Ing. Jan Jirsák							
Obecní úřad: HRADEC KRÁLOVÉ				Kraj: KRÁLOVEHRADECKÝ		Formát:	
Investor: K2 INVEST s.r.o., Ing.JUŘIČKA						Datum:	12. 2020
Místo stavby: NA BRNĚ HRADEC KRÁLOVÉ  <b>PŘESTAVBA OBJEKTU</b>						Účel:	DPS
						Zakázk. číslo:	06/20
						Archivní číslo:	
Obsah výkresu: <b>DETAIL „E" - atika</b>						Měřítko:	Příloha číslo:
						1:5	15.