



## Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČ: 49455168 DIČ: CZ49455168

bank.spoj.: Komerční banka a.s., č.ú. 1908651/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová zn. B.1176

Real P.

**VIADESIGNE s.r.o.**  
**Na Zahradách 1151/16**  
**690 02 Břeclav**

**VÁŠ DOPIS ZNAČKY**

**JEDNACÍ ČÍSLO**  
POZ-2021-003568

**VYŘIZUJE**  
Ing. Vladan Babič

**DATUM**  
10.09.2021

### **Podivín - Masarykovo náměstí, I. etapa**

Název projektu: **Podivín - Masarykovo náměstí, I.etapa**

Místo stavby: město Podivín, ul. Masarykovo náměstí, Pod Branou a Komenského, k.ú. Podivín

Investor: Město Podivín, Masarykovo náměstí 192/2, 691 45 Podivín

Zpracovatel PD: Viadesigne s.r.o., Na zahradách 16, 690 02 Břeclav (tel. 724 247 685 - pí. Michalicová)

Jedná se o novostavbu parkoviště a rekonstrukci chodníkových a dalších souvisejících ploch v lokalitě ulic Masarykovo náměstí, Pod Branou a Komenského. Součástí stavby je i veřejné osvětlení parkoviště

Členění stavby:

SO 101 - Chodník

SO 102 - Parkoviště

SO 401 - Veřejné osvětlení

Odvodnění je zajištěno pomocí podélných a příčných sklonů do zatravněných ploch, stávajících dešťových vpustí i do nově navržené betonové dešťové vpusti s litinovou mříží D400, kalištěm, protizápachovou uzávěrkou a kanalizačními přípojkami z PVC DN 200 SN 12 o celkové délce 5,0 m, které budou připojeny na stávající přípojky a na stávající kanalizaci.

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. (dále jen Vak Břeclav, a.s.) **vydává** k předložené dokumentaci **následující stanovisko:**

1. V zájmovém území předmětné stavby jsou situovány vodovodní řady a kanalizační stoky v majetku nebo provozování společnosti Vak Břeclav, a.s. Vzhledem ke stáří a technickému stavu těchto zařízení je plánována jejich obnova, kterou požadujeme zkoordinovat s realizací výše uvedené stavby. Potřebné informace o rozsahu a časovém plánu navržené obnovy kanalizačních stok a vodovodních řadů podá vedoucí investičního oddělení Vak Břeclav, a.s., Ing. Antonín Hrabal, tel.: 519 304 632, e-mail: [hrabal@vak-bv.cz](mailto:hrabal@vak-bv.cz).
2. Před zahájením zemních prací je nutno v zájmovém území provést vytyčení vodovodních řadů za účasti zástupce střediska vodovodů Břeclav, tel 519 304 670, a kanalizačních stok za účasti zástupce střediska kanalizací, tel. 736 624 356, a tato zařízení včetně přípojek na ně napojených v průběhu realizace stavby respektovat a chránit před možným poškozením (Obě střediska se sídlem v areálu ČOV Břeclav, ul. Bratislavská č.p. 3587, Břeclav).
3. Vytyčení lze objednat na tel.č. 519 304 671 nebo 519 304 672.
4. Investor si před realizací stavby vyžádá na středisku vodovodů Břeclav dostupné informace o poloze vodovodních přípojek v zájmovém území.

5. V průběhu realizace stavby bude dodrženo ochranné pásmo vodovodních a kanalizačních řadů, které je stanoveno §23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. K možnosti provedení protlaku pod vozovkou pro uložení kabelu VO se z důvodu křížení kanalizace musí před jeho realizací vyjádřit zástupce střediska kanalizací, kterého požadujeme přizvat na místo samé.
7. Před záhozem nových kabelů NN a VO musí být přizván zástupce střediska vodovodů Břeclav nebo střediska kanalizací (dle křížené sítě) ke kontrole míst křížení (popř. souběhu) s vodovodem nebo kanalizací z hlediska dodržení ČSN 73 6005. O všech kontrolách bude proveden zápis.
8. Poklopy vodárenských armatur a kanalizačních šachet budou osazeny do nivelety upraveného terénu. Po dokončení stavby budou ke kontrole přizváni zástupci obou středisek a o kontrolách proveden zápis.
9. Investor prokazatelně seznámí (zápisem do stavebního deníku) dodavatele stavby s aktuálním obsahem vyjádření Vak Břeclav, a.s. a s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace.
10. S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení pro předmětnou stavbu za předpokladu splnění výše uvedených požadavků **souhlasíme**.
11. Platnost tohoto stanoviska je omezena na dva roky od data vystavení.



Milan Vojta, MBA, M.A.  
ředitel akciové společnosti



Vodovody a kanalizace  
Břeclav, a.s.  
Čechova 1300/23  
690 02 Břeclav

6

