



Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.3 .

Stupeň projektové dokumentace: DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY			Projektant stavby:	
Nositel úkolu ING.VITĚZSLAV DVORSKÝ		Projektant profese Marek Seifert	Vypracoval Ing. Lukáš Seifert	
Investor stavby:		Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice, okres Prostějov		
Místo stavby:		Sportovní hala Konice, ev. č. 206, 798 52 Konice, k.ú. Konice [669091], p.č. 1422/2 a 1422/3		
Název zakázky: „Přestavba kluziště na víceúčelovou sportovní halu, město Konice“				
Stavební objekt: SO 02 – PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ Evidence PD: D.2.4.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
Výkres: DOPLNĚNÍ ROZVODNICE RMS1				
			Datum 04/2021	
			Č. zakázky 208/21(4834)	
			Měřítko –	
			Č. výkresu Paré č.	
			- 04	