



# POZNÁMKA:

Dvojtarifní měření - nové, nepřímé měření - stávající

Napěťová soustava : 3 PEN str. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

Stupeň projektové dokumentace:			Projektant stavby:	
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY				
Nositel úkolu		Projektant profese		Vypracoval
ING.VÍTĚZSLAV DVORSKÝ		Marek Seifert		Ing. Lukáš Seifert
Investor stavby:		Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice, okres Prostějov		
Místo stavby:		Sportovní hala Konice, ev. č. 206, 798 52 Konice, k.ú. Konice [669091], p.č. 1422/2 a 1422/3		
Název zakázky:				
„Přestavba kluziště na víceúčelovou sportovní halu, město Konice“				
Stavební objekt: SO 02 – PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ				
Evidence PD: D.2.4.4 – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				
Výkres:				
DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍ RE				

		DaF–PROJEKTS.r.o. Hornopolská 131/12 702 00 Moravská Ostrava  dvorsky@daf-projekt.cz tel.: 605 297 445 babinec@daf-projekt.cz tel.: 605 297 447 tel.: 605 297 448	
Datum	04/2021		
Č. zakázky	208/21(4834)		
Měřítko	–		
Č. výkresu	Paré č.		
- 05			