


LEGENDA:

- 1 Tepelné čerpadlo, vnitřní jednotka
- 2 Regulace TČ
- 3 Venkovní jednotka tepelného čerpadla
- 4 Integrovaný elektrický průtokový ohřívač
- 5 Dálkové ovládání TČ
- 6 Čidlo venkovní teploty
- 7 Expanzní nádoba 15 l
- 8 Pojistný ventil ot.př. 200 kPa
- 9 Zásobník TV (návrh 300 L)
- 10 Konzola pro montáž venkovní jednotky
- 11 Propojovací potrubí chladiva
- 12 Odvod kondenzátu (externí dodávka)
- 13 Elektrický topný pás
- 14 Pojistná skupina SV (část ZTI)
- 15 Expanzní nádoba SV (část ZTI)
- 16 Filtř SV (část ZTI)
- 17 Akumulace 200 l
- 18 Čidlo teploty
- 19 Čidlo výstupní teploty
- 20 neobsazeno
- 21 Čerpadlo Q=200 l/hod H=2 m
- 22 Čerpadlo Q=500 l/hod H=3 m směšovaného okruhu
- 23 Sada pro směšovaný okruh 3RV DN 15 Kvs 1,6
- 24 Automatický doplňovací ventil s oddělovačem
- 25 Čidlo směš. okruhu
- 26 Havarijní termostat
- 27 neobsazeno
- 28 Filtř ÚT (odkalovač s magnetem)

POZNÁMKA :

Podrobné informace pro montáž budou v technických podkladech od vybraných výrobců zařízení

Stupeň projektové dokumentace: DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ STAVBY			Projektant stavby:	
Nositel úkolu		Projektant profese	Vypracoval	
ING.VÍTĚZSLAV DVORSKÝ		Ing. PROUZA RADIM	Ing. PROUZA RADIM	
Investor stavby:		Město Konice, Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice, okres Prostějov		
Místo stavby:		Sportovní hala Konice, ev. č. 206, 798 52 Konice, k.ú. Konice [669091], p.č. 1422/2 a 1422/3		
Název zakázky: „Přestavba kluziště na víceúčelovou sportovní halu, město Konice“				
Stavební objekt: SO 02 – PŘÍSTAVBA ZÁZEMÍ Evidence PD: D.2.4.2 – VYTÁPĚNÍ				
Výkres: SCHÉMA ZDROJE TEPLA				
 <div>DaF-PROJEKTS.r.o. Homopolní 131/12 702 00 Moravská Ostrava dvorsky@daf-projekt.cz tel.: 605 297 445 babinec@daf-projekt.cz tel.: 605 297 447 tel.: 605 297 448</div>			Datum	04/2021
			Č. zakázky	208/21
			Měřítko	—
			Č. výkresu	Paré č.
			06	