

Váš dopis zn.: elektronické podání  
Ze dne: 20.04.2022  
Jednací číslo: MOVOZADPV-200422-01  
Vyřizuje: Ing. Jiří Rozehnal  
Telefon: 582 301 036  
E-mail: rozehnal@smv.cz  
Datum: 21.04.2022

Žadatel:  
HOR - invest s.r.o.  
Tovární 1129/41a  
779 00 Olomouc

**Vyjádření ke stavbám bez připojení na vodovod a kanalizaci  
provozovaných společností  
Moravská vodárenská, a.s. (dále jen "MOVO"), region Prostějov**

Název akce: II/366 Konice, ul. Zádvoří - projektová dokumentace  
Typ řízení: Společné územní a stavební řízení  
Typ stavby: komunikace a dopravní stavby  
Investor: SSOK a Město Konice  
Projektant: HOR - invest s.r.o., Jakub Šincl

Lokalizační údaje:	Okres:	Prostějov
	Obec:	Konice
	Název k.ú.:	Konice
	Parcela:	
	Upřesnění:	

Popis stavby:

**Projektová dokumentace řeší obnovu silnice II/366 (vč. vybudování chodníků) ve městě Konice. Stavba začíná u průsečné křižovatky silnic II/366, II/373 a místní komunikace a končí před autobusovou zastávkou „Konice, stř. SÚS“ na konci obce.**

**V řešené lokalitě se nachází vodovodní řady a kanalizační stoky v provozování naší společnosti a v majetku VaK Prostějov, a.s., resp. města Konice.**

**Stavba členěna na objekty:**

**SO 101.1 Dopravní plochy (SSOK)**

V rámci předložené PD je řešena obnova stávajících povrchů komunikace II/366, prodloužení propustku pod silnicí v km 0,661 a úpravy stávajících hospodářských sjezdů.

Odvodnění zpevněných ploch silnice je navrženo podélným a příčným sklonem. Silnice je v místě navržených silničních obrub odvodněna do žulových dvourádků po stranách jízdních pruhů a následně svedena do uličních vpustí. V místě, kde se silniční obruba nenavrhne, je voda svedena přes krajnici do silniční příkopy a do svažitého terénu.

Uliční vpusti č.1 až 7 budou napojeny do stávající zatrubněné vodoteče.

Uliční vpusti č. 8 až 30 budou napojeny pomocí přípojek do stávající jednotné kanalizace.

Uliční vpusti č. 31 až 39 budou napojeny pomocí přípojek na výustní objekty na volný terén s odvodem do vodoteče.

Uliční vpust' č.40 bude vyvedena za pomocí výustního objektu do silniční příkopy.

Uliční vpusti č.41 až 49 budou napojeny do jednotlivých vsakovacích šachet.

**SO 101.2 Dopravní plochy(KONICE)**

Při dodržení níže uvedených podmínek souhlasíme s realizací objektu dle předložené dokumentace.

**SO 401.2-01 Veřejné osvětlení - místní rozhlas (KONICE)**

Při dodržení níže uvedených podmínek souhlasíme s realizací objektu dle předložené dokumentace.

**MOVO, a.s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací v případě, že budou splněny následující podmínky:**

#### **Podmínky MOVO, a.s., k řešené akci:**

1. Před napojením ÚV č.8-č.30 do stávající jednotné kanalizace musí být tato kanalizace dle předchozích dohod vyvložkována.
2. Pokud budou rušeny svody původních dešťových vpustí a využity nově budované svody, musí být původní nápojná místa zrušena zaslepením. Totéž platí i pro všechny rušené vpustí.
3. Pokud dojde při instalaci nových dešťových vpustí ke změně nápojných míst, provede vlastní odbočení z kanalizační stoky na základě objednávky MOVO, a.s., nebo jím pověřená odborná firma.
4. Vzhledem ke skutečnosti, že budou vpustí č.8-30 svedeny do jednotné kanalizace, musí být opatřeny protizápachovým uzávěrem a sedimentačním prostorem.
5. Stavbu požadujeme koordinovat s akcí Oprava vodovodu v ul. Zádvoří. k.ú. Konice, investor VaK Prostějov, a.s..
6. Před prováděním výkopových prací v blízkosti inženýrských sítí v našem provozování je bezpodmínečně nutné zažádat o vytyčení těchto sítí. (Kontakt vytyčení vodovod: p. Otáhal 582 301022, kanalizace p. Mlčoch 582 337430).

#### **Podmínky MOVO, a.s. – obecné:**

7. Zařízení v našem provozování musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace.
8. Pokud dojde k poškození zařízení v provozování MOVO, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby.
9. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s., byly osazeny na nově upravenou niveletu terénu.
10. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant.
11. Před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení zařízení v provozování MOVO, a.s.
12. Součástí vytyčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkčnosti armatur v lokalitě stavby.
13. Před pokládkou finálních povrchů požadujeme, aby náš zástupce byl přizván ke kontrole nepoškozenosti a funkčnosti armatur, po kontrole vydá písemný souhlas s pokládkou finálního povrchu řešené akce.
14. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
15. Před zakrytím provedeného díla přizvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole.
16. V místech křížení s podzemními řady v našem provozování požadujeme umístit vedení do chrániček přesahujících 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
17. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo křížení sítí dle ČSN 73 6005.
18. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle ČSN 755401, ČSN 736005, případně ČSN 752130.
19. Při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zařízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500mm včetně 1,5m a u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměr 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řádů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m.
20. Současně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
  - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
  - §23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řadu nelze:
    - a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zařízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
    - b. vysazovat trvalé porosty
    - c. provádět skládky
    - d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, či kanalizace, popřípadě provozovatele



21. Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zařízení v našem provozování doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně.
22. S ohledem na charakter stavby nesmí být nad zařízením v provozování MOVO, uloženým v zemi, či v jeho ochranném pásmu, postaven jakýkoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha, ani vysazovány trvalé porosty.
23. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zařízení provozování MOVO, a.s., smí provádět pouze naši pověřeni zaměstnanci.
24. Zařízení staveniště nesmí být situováno na poklopech zařízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řadů, hydrantů nebo přípojek.
25. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řady a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, např. překrytí silničními panely.
26. Veškeré změny proti předložené PD musí být řešeny s pověřenými zaměstnanci MOVO a.s.
27. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů řešeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
28. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojižděno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.

#### **Závěrečné podmínky MOVO, a.s.:**

Toto vyjádření je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené čestné prohlášení. Toto vyjádření zavazuje i právní nástupce stavebníka za předpokladu převzetí veškerých závazků původního žadatele.

Ing. Jiří Rozehnal  
Manažer útvaru provozně technického Prostějov

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.  
Tovární 41, 779 00 Olomouc  
(IČ) 61859575  
Pracoviště Prostějov  
Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov  
(T) +420 582 301 036  
(M) +420 724 591 906  
(E) jiri.rozehnal@smv.cz  
www.smv.cz

#### **Čestné prohlášení žadatele/stavebníka \*)**

Prohlašuji, že stavebnímu úřadu předkládám projektovou dokumentaci ve znění, které bylo předloženo společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k vyjádření.

Současně prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjádření společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V Olomouci .....

Dne 21.4.2022 .....

Jméno a podpis: JAKUB SINCL .....

\*) nehodící se škrtnete