

Od: Veselý Pavel <pavel.vesely@konice.cz>
Odesláno: čtvrtek 21. dubna 2022 9:39
Komu: sincl@hor-invest.cz
Předmět: vyjádření

Dobrý den,

Odpovídám na žádost o stanovisko k PD pro společné řízení akce: „II/366 Konice, ul. Zádvoří –projektová dokumentace.

Za mě se nemáme k čemu vyjadřovat nejsme vlastníci ,my jenom na základě zřizovací listiny provádíme údržbu chodníků a komunikací a opravy veřejného osvětlení.

K finální dokumentaci se musí vyjádřit investor město Konice Zda je to podle jejich požadavků.Za mě je důležité abych se dostal technikou na chodník a šířka chodníku 120 cm je hraniční na údržbu chodníku. Pokud jde o veřejné osvětlení je především důležité aby nebyla lampa u někoho ve vjezdu jako se nám stalo na předchozím projektu nových RD které momentálně realizují a je to problematické.

Přeji pěkný den

Pavel Veselý

ředitel



Technické služby Konice

Příspěvková organizace

Husova 347, 798 52 Konice

tel: 582 396 482, 606 671 535

e-mail: pavel.vesely@konice.cz