


- UPOZORNĚNÍ:
- ŘEZ A-A JE PATRNÝ Z VÝKRESU č. 2 "ŘEZ A-A"
 - VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČENY
 - ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S NORMAMI (ČSN 33 2000-5-52 A ČSN 73 6005)
 - PŘI UKLÁDÁNÍ KABELŮ MUSÍ BÝT DODRŽENY NEJMENŠÍ DOVOLENÉ POLOMĚRY OHYBU PŘÍSLUŠNÝCH KABELŮ A CHRÁNIČEK
 - NEJMENŠÍ DOVOLENÝ POLOMĚR OHYBU KABELU CYKY-J 4x25 mm² JE 300 mm
 - NEJMENŠÍ DOVOLENÝ POLOMĚR OHYBU OHEBNÉ KORUGOVANÉ ČERVENÉ CHRÁNIČKY Ø63/52 mm JE 350 mm
 - KABEL WLH (CYKY-J 4x25 mm²) BUDE VE STÁVAJÍCÍM ELEKTROMĚROVÉM ROZVÁDĚČI JIŠTĚN KOMPAKTNÍM, 3-PÓLOVÝM JISTIČEM In = 50 A



LEGENDA IS :

- STÁVAJÍCÍ STL ROZVOD PLYNU
 - STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD
 - STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (OBECNÍ STOKA)
 - STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
 - STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ)
 - OPLOCENÍ
 - CHODNÍKY, KOMUNIKACE
 - HRANICE POZEMKŮ/OBRYSY SOUSEDNÍCH POZEMKŮ
 - TERÉNNÍ ÚPRAVY (SVAH)
- PŘÍPOJENÍ - VNITŘNÍ ROZVOD PITNÉ VODY (PE 1")
 - PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE (SYSTÉM KG)
 - PŘÍPOJENÍ - VNITŘNÍ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (SYSTÉM KG)
 - PŘÍPOJENÍ - VNITŘNÍ ROZVOD CZT (PODZEMNÍ PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ)
 - PŘÍPOJENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE NN (KABELY CYKY-J 4x25 mm² A CYKY-J 3x1,5 mm²) V ČERVENÉ OHEBNÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČCE Ø63/52 mm
 - PŘÍPOJENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE NN (KABELY CYKY-J 4x25 mm² A CYKY-J 3x1,5 mm²) V BUDOVĚ STÁVAJÍCÍ ZŠ ZE STÁVAJÍCÍHO ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE
 - MIKROTRUBIČKA HDPE ZEMNÍ TLUSTOSTĚNNÁ 14/10 mm, ČERVENÁ, S LUBRIKAČNÍ VRSTVOU SILICORE, PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jaroslav Kučera		KRESLIL Ing. Jaroslav Kučera	VYPRACOVAL Ing. Jaroslav Kučera	KONTROLOVAL Ing. Luboš Vetešík	<div>Ing. Jaroslav Kučera</div> <div><div><div>• projektant - elektro</div><div>• inženýrské práce</div><div>• měření a regulace</div><div>• elektromontážní práce</div></div></div> <div></div>
KRAJ: Vysočina		OBEC: Štěpánov nad Svratkou			
INVESTOR: Městys Štěpánov nad Svratkou, Štěpánov nad Svratkou 159, 592 63 Štěpánov nad Svratkou					<div> Zlatkov 37, 593 01 Bystřice n. P. Telefon: +420 723 842 741 E-mail: jarkuca@tiscali.cz</div>
PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Kučera, Zlatkov 37, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 02710269					FORMÁT A2
Název stavby: Novostvba MŠ - Štěpánov n. S.					DATUM 20. 12. 2022
včetně ter. úprav, zp. ploch a vnitroareálových rozvodů IS					STUPEŇ DPS
Profese: Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika					MĚŘÍTKO 1:200
Název výkresu: Situace					ZAK.ČÍSLO:
					KÓDOVÉ OZNAČENÍ
					Č.VÝKRESU 1