



- UPOZORNĚNÍ:**
- ŘEZ A-A JE PATRNÝ Z VÝKRESU č. 2 "ŘEZ A-A"
 - VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ MUSÍ BÝT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VYTÝČENY
 - ULOŽENÍ KABELŮ MUSÍ BÝT V SOULADU S NORMAMI (ČSN 33 2000-5-52 A ČSN 73 6005)
 - PŘI UKLÁDÁNÍ KABELŮ MUSÍ BÝT DODRŽENY NEJMENŠÍ DOVOLENÉ POLOMĚRY OHYBU PŘÍSLUŠNÝCH KABELŮ A CHRÁNIČEK
 - NEJMENŠÍ DOVOLENÝ POLOMĚR OHYBU KABELU CYKY-J 4x25 mm² JE 300 mm
 - NEJMENŠÍ DOVOLENÝ POLOMĚR OHYBU OHEBNÉ KORUGOVANÉ ČERVENÉ CHRÁNIČKY Ø63/52 mm JE 350 mm
 - KABEL WLH (CYKY-J 4x25 mm²) BUDE VE STÁVAJÍCÍM ELEKTROMĚROVÉM ROZVÁDĚČI JIŠTĚN KOMPAKTNÍM, 3-PÓLOVÝM JISTIČEM In = 50 A



LEGENDA IS :

- STÁVAJÍCÍ STL ROZVOD PLYNU
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD
- STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (OBECNÍ STOKA)
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (PODZEMNÍ KABELOVÉ VEDENÍ)
- OPLOCENÍ
- CHODNÍKY, KOMUNIKACE
- HRANICE POZEMKŮ/OBRYSY SOUSEDNÍCH POZEMKŮ
- TERÉNNÍ ÚPRAVY (SVAH)

- PŘÍPOJENÍ - VNITŘNÍ ROZVOD PITNÉ VODY (PE 1")
- PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE (SYSTÉM KG)
- PŘÍPOJENÍ - VNITŘNÍ ROZVOD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE (SYSTÉM KG)
- PŘÍPOJENÍ - VNITŘNÍ ROZVOD CZT (PODZEMNÍ PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ)
- PŘÍPOJENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE NN (KABELY CYKY-J 4x25 mm² A CYKY-J 3x1,5 mm²) V ČERVENÉ OHEBNÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČCE Ø63/52 mm
- PŘÍPOJENÍ ELEKTRICKÉ ENERGIE NN (KABELY CYKY-J 4x25 mm² A CYKY-J 3x1,5 mm²) V BUDOVĚ STÁVAJÍCÍ ZŠ ZE STÁVAJÍCÍHO ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE
- MIKROTRUBIČKA HDPE ZEMNÍ TLUSTOSTĚNNÁ 14/10 mm, ČERVENÁ, S LUBRIKAČNÍ VRSTVOU SILICORE, PRO PŘÍMOU POKLÁDKU DO ZEMĚ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jaroslav Kučera		KRESLIL Ing. Jaroslav Kučera	VYPRACOVAL Ing. Jaroslav Kučera	KONTROLOVAL Ing. Luboš Vefešník	<div>Ing. Jaroslav Kučera</div> <div><div><div>• projektant - elektro</div><div>• inženýrské služby</div><div>• měření a regulace</div><div>• elektromontážní práce</div></div><div></div></div>
KRAJ: Vysočina		OBEC: Štěpánov nad Svatkou			
INVESTOR: Městys Štěpánov nad Svatkou, Štěpánov nad Svatkou 159, 592 63 Štěpánov nad Svatkou					<div> Zlatkov 37, 593 01 Bystřice n. P. Telefon: +420 723 842 741 E-mail: jarkuca@tiscali.cz</div>
PROJEKTANT: Ing. Jaroslav Kučera, Zlatkov 37, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 02710269					FORMÁT A2
Název stavby: Novostvba MŠ – Štěpánov n. S.					DATUM 16. 4. 2021
včetně ter. úprav, zp. ploch a vnitroareálových rozvodů IS					STUPEŇ DSP
Profese: Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika					MĚŘÍTKO 1:200
Název výkresu: Situace					ZAK.ČÍSLO: KÓDOVÉ OZNAČENÍ
					Č.VÝKRESU 1