



VÝKAZ VÝMĚR:

sněholam, který brání sesuvu sněhu přes okap na přístupový chodník bude umístěn na okraji střechy = (109 mb)

POZNÁMKA:

- ochrana proti sesuvu sněhu je dimenzována pro zazižení sněhem 4, sněhové oblasti (2,0 kPa), v případě kalamitního stavu je nutno na komunikacích pod střechou i se sněholamy zabránit pohybu osob a sněhovou vrstvu ze střechy odstraňovat, aby nedošlo k utržení a pádu části střechy a k ohrožení osob

Detail - umístění a kotvení sněholamu  
M 1: 10

Na střeše je navrženo osazení ochrany proti sněhu a to:

- (je nutné kvalitní upevnění systému dle technologických předpisů výrobce krytiny)
- upevnění k nosným prvkům a ostatním prvkům musí být provedeno pevnými spoji a prvky nesoucí sněholam musí být upevněny kadmiovanými vruty (s povrchovou úpravou proti korozi)
- speciální prvky s držákem trubkového sněholamu umístěné u okapu budou šroubovány k pevně ukotveným prvkům kadmiovanými vruty s osovou vzdáleností cca 1 m od sebe
- držáky s nasunutými a pospojovanými silnostěnnými zinkovanými trubkami 1" se nasadí a přišroubují
- sněholamy musí být provedeny tak, aby nebyla porušena vodotěsnost střešní krytiny



MĚŘÍTKO : 0 0,5 1m

JTSK, Bpv +0,000 = 356,70 m.n.m. = čistá podlaha přízemí (GPS : 49°30'32,40" N, 16°20'16,08" E)

Vypracoval: Ing. Luboš Vetešník (ČKAIT 1001108), ing. Jan Kyncl, ing. Jar. Kučera, V. Machatka

Investor: Obec Štěpánov nad Svratkou, č.p.23, Štěpánov n.S. 592 63, IČ 00295558

Název stavby: **NOVOSTAVBA MŠ – ŠTĚPÁNOV n.S.**  
včetně ter.úprav, zp. ploch a vnitroareálových rozvodů IS  
Místo: č.p.159 KÚ Štěpánov n.Svratkou, p.č.536/12, 536/13, 536/15, 144/1st. Okres: Žďár n.S. Kraj: Vysočina

Název výkresu: **DETAIL - SNĚHOLAMY NA OKRAJ MŠ**

<b>V. projekt</b> Horní Rožínka 4, 592 51 p. Dolní Rožínka IČO 42321069, tel.739034453 E-mail: vetešnik.l@seznam.cz	
Formát :	2 x A4
Datum :	12. 2022
Účel PD:	DPPS (prováděcí PD)
Měřítko :	Číslo výkresu: <b>D.14</b>