

Souhrnné informace:

Instalovaný výkonv FVE: 99,90 kWp

Rozvodná souprava: DC:2-1000V / IT
3PEN stř. 230/400V, 50Hz, TN-C
3NPE stř. 230/400V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem: samočinným odpojením vadné části zdroje dle ČSN 3 2000-4-41 ed.3 nadproudovým prvkem. ČSN 2000-7-712 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Fotovoltaické (PV) systémy

FV panel 450Wp	Konstrukce	Počet FV panelů [ks]	Konfigurace FVp	Celkový výkon [kW]
JV	samozátěžná J	68	53° JV, sklon 10°	30,60
VZ1	samozátěžná VZ	88	37° JZ+143° SV, sklon 10°	39,60
VZ2	samozátěžná VZ	66	53° JV+127° SZ, sklon 10°	29,70
Celkem	-	**222**	-	**99,90**

Kreslil:	Projektoval:	Autorizoval:		Ing. Jan Bernát Projekce NN / VN Jiráskova 71/1, 602 00 Brno IČ: 06195253
Huňová N.	Ing. Bernát J.	Ing. Lipovský V.		
	723 448 185			
Kraj: Moravskoslezský		Obec: Ostrava		Datum: 11 / 2022
Investor: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Čs. armády 20, 710 00 Slezská Ostrava IČ: 47674725				Zakázka č.
Název projektu: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Čs. armády 20, Ostrava, FVE				Stupeň PD: DUR+DSP+RDS Souř.sys. Formát: A4
Obsah výkresu: Schéma zapojení - fakturační měření				Měřítko Číslo výkresu: 11.