

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

## **Změna stavby před dokončením č.3**

### **TECHNICKÁ ZPRÁVA**

#### **Revize 7, 11, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32**

Stavba: VÝSTAVBA KANALIZACE TĚRLICKO - HRADIŠTĚ  
Investor / Objednatel: Obec Těrlicko,  
Májová 474/16,  
735 42 Těrlicko – Horní Těrlicko  
Generální projektant: AWT REKULTIVACE a.s.  
Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
Číslo zakázky: 17A020\_TERHRA  
Projektový manažer : Ing. Jana Kalužíková  
Zodp. projektant akce:  
HIP: Ing. Jana Kalužíková  
Hlavní statik: -  
Inženýrská činnost: Ing. Jana Kalužíková  
Zhotovitel projekt. části: AWT REKULTIVACE a.s.  
Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald  
Generální dodavatel: Bude vybrán na základě výběrového řízení

Vypracoval:	Bc. Ing. Věra Gřundělová	Datum:	06/2022
Kontroloval:	Ing. Jana Kalužíková	Počet stran:	x A4
Schválil:	Ing. Roman Hrabec	A. č. souboru :	

**REVIZE 30**

Označení revize	Název revize	Poznámka	
Číslo výkresu	Název výkresu	Datum revize	Vypracoval
<b>30</b>	<b>ÚPRAVA TRASY STOKA A - ZRUŠENÍ ŠACHTICE Š19a</b>	Šachtice u Kučery	
DPS - C.2.1	KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES č. 1	9.6.2023	Kalužíková
DPS - C.4.1	KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	9.6.2023	Kalužíková
DSP- D.2. 1	PODÉLNÝ PROFIL: STOKY A - ČÁST 1	9.6.2023	Kalužíková

**Dotčené pozemky:**

441/1, 416/1, 417/1, 414, 409,410, k.ú Hradiště pod Babí horou

Bez dopadu do majetkového řešení.

**Obsah revize:**

Předmětem revize je vypuštění šachtice Š19a na stoce A a provedení vrtání kanalizace mezi Š19 a Š20 obloukem. S ohledem požadavek vlastníka pozemku parc.č. 416/1 (Kučera na vypuštění šachtice) a s ohledem na složité geotechnické podmínky a přístupy techniky do lokality přes zahrady byla zvoleno řešení vrtání do oblouku a vypuštění Š19a. V místě oblouku bude mít kanalizace signalizační vodič. Během realizace došlo posunu číslování (není šachtice ozn. Š17), po **Š16** následuje šachtice **Š18** a **Š18a**.

**Nové pozemky neuvedené v UR:**

Ne.

**Změna UR:**

Změna trasy nemá zásadní vliv do vydaného UR.

**Změna SP:**

Ano. Vypuštění šachtice.

**Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování**

Revize nepodléhá posuzování souladu.

**Dotčené orgány a správci sítí**

SMVAK č.j. 9773/V012809/2023/TE ze dne 1.6.2023

Cetin- č.j. 148423/23 ze dne 22.5.2023

**Gasnet** - č.j. 5002827801 a 5002827841