

DALŠÍ SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Účinnost kotlů

K1 garantovaná **minimální účinnost 96,2%**.

Za každé snížení účinnosti o 0,1% oproti minimální účinnosti je pokuta 1 000 000 Kč.

Kotel s účinností pod 95,5% odstoupení od smlouvy bez náhrady škody.

K2, K3 garantovaná **minimální účinnost 95,5%**.

Za každé snížení účinnosti o 0,1% oproti minimální účinnosti je pokuta 150 000 Kč/kotel.

Kotel s účinností pod 95,0% odstoupení od smlouvy bez náhrady škody.

Výkon kotlů

K1 Garantovaný **jmenovitý výkon 25 t/h**.

Za každé snížení výkonu kotle o 0,1 t/h oproti jmenovitému výkonu kotle je pokuta 100 000 Kč.

Kotel s výkonem pod 24 t/h odstoupení od smlouvy bez náhrady škody.

K2, K3 Garantovaný **jmenovitý výkon 3,8 t/h**

Za každé snížení výkonu kotlů o 0,1 t/h oproti jmenovitému výkonu kotle je pokuta 20 000 Kč/ kotel.

Kotel s výkonem pod 3,5 t/h odstoupení od smlouvy bez náhrady škody.

Minimální výkon kotlů

K1 Minimální **výkon 4 t/h**

Za každé navýšení minimálního výkonu o 0,1 t/h oproti jmenovitému výkonu kotle je pokuta 50 000 Kč.

Kotel s minimálním výkonem nad 6 t/h, odstoupení od smlouvy bez náhrady škody.

Minimální výkon kotlů

K2, K3 Garantovaný minimální výkon **800 kg/h**.

Za každé navýšení minimálního výkonu o 50 kg/h oproti jmenovitému výkonu kotle je pokuta 10 000 Kč.

Kotel s minimálním výkonem nad 1 t/h, odstoupení od smlouvy bez náhrady škody.

Jmenovitá teplota přehřáté páry

K1 Jmenovitá teplota páry **350°C ±10°C** v rozsahu 50-100% výkonu kotle.

Kotel s výstupní teplotou páry pod 330 °C, odstoupení od smlouvy bez náhrady škody.

Jmenovitá teplota přehřáté páry

K2,K3 Jmenovitá teplota páry **350°C ±20°C** při jmenovitém výkonu kotle.

Kotel s výstupní teplotou páry pod 300 °C, odstoupení od smlouvy bez náhrady škody.

Emisní limity K1,K2,K3 musí být plněny v celém výkonovém rozsahu kotlů.

Emisní limity dle vyhlášky 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Oxidy dusíku NO_x do 80 mg/m³

Oxid uhelnatý CO do 50 mg/m³

V případě nedodržení emisních limitů kteréhokoliv z kotlů K1-K3, odstoupení od smlouvy bez náhrady škody.

Normy hluku plněny na základě hlukové studie – Akustická studie č. 117/22 ze dne 14. 7. 2022.

V případě nedodržení hluku na celé dílo při provozu všech kotlů K1-K3 odstoupení od smlouvy bez náhrady škody.