

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Vitásek Zdeněk

U tenisu 2625/1
787 01 ŠumperkVaše žádost ze dne, značka:
24.02.2023Naše značka:
133230020
(FM38/M20/23)Vyřizuje:
Ing. Barbora Marenčákovádne:
31.03.2023**Věc: Rekonstrukce ul. Kostelní v Konici****Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1.1.2018 a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Konice

Stavebník: Město Konice, Masarykovo náměstí 27, Konice

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST, U tenisu 2625/1, Šumperk

Zak. č.: 0318 - 20/1

Datum: 10/2022

Předmětem předložené dokumentace je vybudování chodníků podél rekonstruované místní komunikace.

SO 101 – obslužná komunikace

Dojde ke stavební úpravě stávající místní komunikace a k rekonstrukci stávajícího chodníku, včetně odvodňovacích prvků; veřejné osvětlení je stávající. Od místa stávajícího autobusového nádraží po budovu muzea bude uplatněn režim pěší zóny - pro osoby ZTP je zajištěna přirozená vodící linie ve formě zvýšené obruby 100 mm po obou stranách vozovky a dodržen příčný sklon 2%. Na oba konce pěší zóny navazují plynule (bez převýšení) chodníky.

SO 102 – chodníky

Jedná se o nové zpevněné plochy - chodníky. Dojde k rozšíření stávajícího chodníku v návaznosti na stávající plochu před kostelem a chodníkem z náměstí dojde k propojení zpevněných ploch. Je dodržena min. šířka chodníku 1500 mm a zajištěna přirozená vodící linie.

Bezbariérové prvky:

Min. šířka chodníků je 1500 mm. Výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nebudou vyšší než 20 mm. Podélný sklon bude do 8,33% a příčný sklon max. 2%. Přirozená vodící linie je tvořena chodníkovým obrubníkem o výšce 6,5 cm nebo podezdívkou oplocení. Bude zachován volný průchozí prostor podél přirozené vodící linie šířky min. 1500 mm.

V místě přístupu pěších na vozovku bude obrubník snížen na max. 2 cm nad úroveň vozovky. Snížený obrubník s výškou menší než 80 mm nad pojížděným pásem bude opatřen varovným pásem š. 400 mm z kontrastní reliéfní dlažby. Vyrovnávací rampy od sníženého obrubníku budou mít podélný sklon 8% (max. 12,5%).

Dlažba pro varovné pásy - barva červená (kontrastní), povrch s hmatovou úpravou, dle NV č. 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. do chodníku nad schodiště ke kostelu je nutno vložit varovný pás dle požadavku bodu 1.2.4 přílohy č. 1 vyhlášky
2. podél zvýšené obruby nebo fasády objektu (přirozená vodící linie) nutno zajistit volný průchozí prostor, tj. neumisťovat do něj mobiliář, reklamní prvky apod. a v pěší zóně zamezit parkování aut podél této linie
3. vstup a výstup (okraj) do pěší zóny nutno vyznačit dle bodu 1.2.2 přílohy č. 1 signálním pásem požadovaných parametrů
4. v místě vybíhajícího stávajícího schodiště do č.p. 299 nutno zajistit min. průchozí prostor v chodníku v šířce 900 mm
5. kolem použitým hmatových prvků nutno zajistit hmatový kontrast - lemování varovných a signálních pásů hladkou dlažbou bez fazet v šířce min. 250 mm

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna Z1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, D.P.S.
ODBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDIŠK
ODBOBNÝ KONZULTANT -133-
Mareňáková

Ing. Barbora Mareňáková, odborný konzultant

Adr. střediska: Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek
mob. 732 23 84 54, barboramarencakova@seznam.cz

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR