



Kabel 2x240+120 AVKY
Kabel veden v chrániče
korugované ohebné Ø 160mm
Délky 271m-uložen v hloubce 1,3m pod terén

Kanalizace PVC 250mm

Kabel 7x240+120

Skříň RE

Kabel 1x120

sklad

sklad

DODRŽET PÁSMA BENČALOR

Plechový kontejner 2x4m
Pro umístění el. rozvodny
Vodotěsný a větráný

Zpevněná plocha pod kontejner,
silniční beton tl. 250mm o
rozměru 13x5m, na drcené
kamenivo 16/32mm tl. 200mm

Zpevněná plocha pod štěpkovač,
silniční beton tl. 250mm o
rozměru 10x3m, na drcené
kamenivo 16/32mm tl. 200mm

- LEGENDA SÍTÍ
- STÁVAJÍCÍ SÍŤ
- elektrické vedení (AREÁLOVÝ ROZVOD)
- elektrické VN (ČEZ Distribuce a.s.)
- tlakové vodovodní potrubí (AREÁLOVÝ ROZVOD)
- teplovodní vedení (AREÁLOVÝ ROZVOD)
- sdělovací vedení (CETIN)
- dešťová kalizace (AREÁLOVÝ ROZVOD)
- plynovod STL (AREÁLOVÝ ROZVOD)
- NOVÉ SÍŤ
- elektrické vedení (AREÁLOVÝ ROZVOD)

LEGENDA

- 249

hranice katastru nemovitostí
- čísla parcel KN

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SLOUŽÍ POUZE PRO ÚČELY STAVEBNÍHO POVOLENÍ,
NEJEDNÁ SE O REALIZAČNÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI.

AKCE:	MÍSTO: Hrachovec [647624] Instalace štěpkovače na díření hmotu - pila Hrachovec		č. parcel 1110/9 a 1110/38
GENERAČNÍ PROJEKTANT:	Nikola Sovák		STUPEŇ: dokumentace pro DUR + DSP
AUTORIZOVAL:	Zašovka 724, 757 01 Valašské Meziříčí		VARIANTA: -
INVESTOR:	Pila Hrachovec s.r.o., Hrachovec 281, 75701 Valašské Meziříčí		DATUM: 1/2024
KONTROLOVAL:	-		FORMÁT: A3
VYPRACOVAL:	Nikola Sovák		ARCH. ČÍS.: -
OBJEKT:	ŠTĚPKOVAČ		MĚŘÍTKO: 1:750
ČÁST:	C.Situace		
VÝKRES:			ČÍS.VÝKR.: 01