



- PJ ● POMOCNÝ JÍMAČ TVAROVANÝ 0,5m
- JT ⊙ JÍMACÍ TYČ 1,5m
- ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ FeZn 30/4
FeZn 30/4 vedený ve výkopu v hloubce 1m
ve vzdálenosti 1m od objektu
- AlMgSi 8
- SVOD AlMgSi 8
- SZ □ ZKUŠEBNÍ SVORKA

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM STAVBY
A BUDE PŘEDLOŽENA PROJEKTANTOVI A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ.

PROJEKT / PROJECT	
ZUBAČKA - UNIKÁTNÍ ŽIVÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ JIZERSKÝCH HOR A KRKONOŠ	
REKONSTRUKCE TOPÍRNÝ KOŘENOV	
INVESTOR / CLIENT	ARCHITEKT / ARCHITECT
 ŽELEZNÁ SPOLEČNOST TANVALD obecně prospěšná společnost Krkonošská 256 468 41 TANVALD	Ing.arch.Petr Lédl, Ing.arch.Ivan Lejčar
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / RESPONSIBLE DESIGNER	PODPIS / SIGNATURE
Jaromír Bednář	
ZPRACOVAL / DRAWN BY	PODPIS / SIGNATURE
Renata Bednářová	
KONTROLOVAL / CHECKED BY	PODPIS / SIGNATURE
ZHOTOVITEL / DESIGNER	ČÁST / PART
 ALEJ - architektonický ateliér Bubenečská 43, 160 00 Praha 6 Ing. arch. Ivan Lejčar	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ELEKTROINSTALACE A OCHRANA PŘED BLESKEM
ZPRACOVATEL ČÁSTI / SUBCONTRACTOR	DATUM / DATE
 BEDNÁŘ elektro projekty 604 655 735 604 351 655 elektro.bednar@seznam.cz	27.1.2015
AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO / AUTHORIZATION	MĚŘÍTKO / SCALE
	1 : 200
NÁZEV VÝKRESU / TITLE	
OCHRANA PŘED BLESKEM	
DOKUMENTACE PRO PŘEDLOŽENÍ STAVBY	
E-6	

Tato dokumentace (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím projektanta a nesmí být bez předchozího písemného souhlasu kopírována či jiným způsobem rozmnožována, postoupena třetím osobám a užívána k jiným účelům, než pro které je vypracována.