



- LEGENDA:
- Kabelový vývod 230 V; 400 V
  - Zásuvka 230 V; zásuvka s prepětovou ochranou, zásuvka krytí IP44
  - Dvojzásuvka 230 V; třífázová zásuvka 400 V
  - Vypínač č. 1; 6; 7; čísto pohybu 360°
  - Vypínač č. 1; 6; 7; tlačítko 1/0 - provedení IP44
  - Ovládací skříň osvětlení
  - Termostát, kabelové propojení s rozdělovači podlahového vytápění - viz projekt VTP
  - Žaluziový spínač
  - Podlahová krabice
  - Rozvaděč
  - Kabelové rozvody vedené trubicou v podlaží
  - Parapetní žlab 195x65mm
  - Žlab 250/100
  - Zásuvková skříň TYP A - 1x32A/400V, 3x16A/400V
  - Zásuvková skříň TYP B - 1x32A/400V
  - Zásuvková skříň TYP C - 6x16A/400V, 4x16A/230V
  - Zásuvková skříň TYP D - 2x16A/400V, 2x16A/230V
  - Total stop, central stop
  - Nouzové osvětlení - piktogram (napájeno z nejbližšího světelného okruhu)

Seznam svítidel (Budova 1, Poschodí 1)							
Index	Výrobce	Název výrobku	Číslo výrobku	Osazení	Světelný tok	Číselná údržba	Instalovaný příkon
1		Svítidlo LED 4000K IP66		1x LED	6150 lm	0.80	45 W
2		Svítidlo LED 4000K IP54		1x LED	7476 lm	0.80	50,7 W

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	
ing. David Urbánek	Blanka Lysá		
INVESTOR:	HTC servis, s.r.o., Kopaniny 841/9, 664 47 Střítec		
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A ÚSPORY ENERGIE V AREÁLU HTC servis, s.r.o.		
OBSAH	PŮDORYS SKLADOVÝ AREÁL - ELEKTROINSTALACE	DATUM STUPEŇ PARC. Č. K. Ú. Č. ZAKÁZKY MĚŘÍTKO	08/2022 OSP st. 34 Radešín nad Bobrovkou 1722 1:50 ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.4.06