

POPIS ROZVADĚČE RZ

TYP PROVEDENÍ: OCEL.PLECHOVÝ ROZVADĚČ ,výrobce :SCHRACK
WST na povrch

KRYTÍ: IP65/20

ROZMĚRY: ŠxVxH 600x800x250

PŘIVOD: HOREM.SPODEM

VÝVODY: HOREM.SPODEM

NAPÁJENÍ: 3 NPE ~ 50Hz 3x230V/400V TN-C-S

VÝVODY: 3 NPE ~ 50Hz 3x230V/400V TN-C-S

OCHRANNÉ OPATŘENÍ:AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE NORMY ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

čl. 411.1: -ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM NEBOLI
PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) JE ZAJIŠTĚNA:

- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ , PŘEPÁŽKAMI , KRYTY

-OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
JE ZAJIŠTĚNA:

- OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
V PŘÍPADĚ PORUCHY

NA DVEŘÍCH UMÍSTIT VÝSTRAŽNOU TABULKU

Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ OSADIT KAPSU (nalepit) NA DOKUMENTACI

ZAPOJENÍ ROZVADĚČE DLE SKUTEČNĚ POUŽITÝCH TECHNOLOGICKÝCH PRVKŮ

Vypracoval: Roman Hagara

Schválil: Roman Hagara

Datum : 10.6.2024

AKCE:

Stavební úprava tenisového kurtu
novostavba zázemí tenisového kurtu

Investor: obec Dukovany


Obsah:

RZ

č.výkresu 10

List:

1



Vypracoval: Roman Hagara	AKCE: Stavební úprava tenisového kurtu novostavba zázemí tenisového kurtu	Investor: obec Dukovany	Č. výkresu: 10
Schválil: Roman Hagara		Obsah: RZ	List: 2
Datum : 10.6.2024			