

Pohled severovýchodní

Délka stavby l	18,89 [m]
Výška stavby h	3,23 [m]
Počet svodů n	4
Vzdálenost svodů c	18 [m]
Zemnič typu	uzemňovač B (základové, kruhové)

Výsledky výpočtu dostatečné vzdálenosti

Popis	ki	kc	km	l [m]	s [m]
s 1-střecha kraj	0,04	0,45	1	3,88	0,07
s 2-střecha střed	0,04	0,45	1	14,26	0,26
s 3-svod v-2m	0,04	0,45	0,7	2,05	0,05
s 4-pod střechou-střed	0,04	0,45	0,5	13,54	0,49
s 5-pod střechou-kraj	0,04	0,45	0,5	4,54	0,17

Pohled severozápadní

Délka stavby l	18,77 [m]
Výška stavby h	3,21 [m]
Počet svodů n	4
Vzdálenost svodů c	11 [m]
Zemnič typu	uzemňovač B (základové, kruhové)

Výsledky výpočtu dostatečné vzdálenosti

Popis	ki	kc	km	l [m]	s [m]
s 1-střecha kraj	0,04	0,4	1	3,84	0,06
s 2-střecha střed	0,04	0,4	1	9,05	0,15
s 3-stěna	0,04	0,4	0,7	2,18	0,05
s 4-pod střechou-střed	0,04	0,4	0,5	9,08	0,29