



LEGENDA POTRUBÍ:

—	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
—	VRATNÉ POTRUBÍ
—	EXPANZNÍ POTRUBÍ
—	TEPLÁ VODA
—	STUDENÁ VODA
—	CÍRKULACE
—	KANALIZACE
DN65iz	OCELOVÉ POTRUBÍ / IZOLOVÁNO
ø28x1,5iz	TENKOSTĚNNÉ OCELOVÉ POTRUBÍ S POUŽITÍM OPRAVY POZINKOVÁNÍM / IZOLOVÁNO
PPR25iz	PLASTOVÉ POTRUBÍ / IZOLOVÁNO

LEGENDA ZNAČEK:

■	ZPĚTNÁ KLAPKA
○	ČERPADLO
□	FILTR
○	KULOVÝ KOHOUT
□	KLAČKA UZÁVÍRAČÍ
□	MAGNETICKÝ ODKALOVAČ DN50
○	VÝPOUŠTĚČÍ KOHOUT
○	AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
○	TEPLOTNÍ SNÍMAČ, TEPLOMĚR, TLAKOMĚR
○	TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
○	POJISTNÝ VENTIL
○	KULOVÝ KOHOUT S ELEKTROPONEM
○	VYVAŽOVACÍ VENTIL
○	MĚŘIČ TEPLA

LEGENDA MAR:

[TS] TEPLOTNÍ SENZOR

[M] TLAKOVÝ SENZOR

AI - ANALOGOVÝ VSTUP (BEZPOTENCIÁLOVÝ, NI1000, 0-10V DC)

AO - ANALOGOVÝ VÝSTUP (0-10V DC, 0-20 mA)

DI - DIGITÁLNÍ VSTUP (24V DC)

DO - DIGITÁLNÍ VÝSTUP (24V DC)

RS485 - KOMUNIKAČNÍ LINKA RS485

ETHERNET - KOMUNIKACE ETHERNET



Investor:	MĚSTO KONICE	Formát:	Datum:
Stavba:	Energetické úspory a využití OZE na budově ZŠ a Gymnázia Konice	A2	03/2025
Stupeň PD:	PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Stránka:	Měřitko:
Název výkresu:	Technologické schéma MaR	1	-
Funkce:	Jméno a příjmení:	Počet stránek:	Č. zakázky:
Projektoval:		1	HEG0001
Kreslil:	Ing. Miroslav Košarišťan		
Kreslil:			
Kontroloval:	Martin Krupa		

Mikolajice 17, 747 84
tel: +420 598 598 770
www.ecmsystem.cz