


SCHÉMA NAPOJENÍ KOTLE



POZNÁMKA:

PROVOZOVATEL PŘED ZAHÁJENÍM REKONSTRUKCE ZAŠLE NA DODAVATELE PLYNU „ŽADOST O PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ“, KDE V ČÁSTI ZMĚNA PŘIPOJENÉHO ODBĚRU (ZMĚNA SPOTŘEBIČŮ) UVEDE ZMĚNU SPOTŘEBIČŮ. DODAVATEL PLYNU NA ZÁKLADĚ ZASLANÉ ŽÁDOSTI ZAŠLE NOVOU SMLOUVU „PŘIPOJENÍ K DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ“, KDE BUDE UVEDENY TYP PLYNOMĚRU (POTVRDÍ STÁVAJÍCÍ, NEBO NAVRHNE NOVÝ).


LEGENDA POTRUBÍ:

- PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
- ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ODVZDUŠŇOVACÍ POTRUBÍ

LEGENDA TECHNOLOGIE:

- K1-K5 KASKÁDA PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ 5x32kW–150kW
- KGJ KOGENERAČNÍ JEDNOTKA, 20kW_e, 41,3kW_t

POZNÁMKA: VÝKONY KOTLŮ JSOU UDÁVÁNY PRO TEPLOTNÍ SPÁD 50/30°C,

| | | | | |
|---|--------------|--|-----------------|--------------|
|  | | NÁZEV STAVBY ENERGETICKÉ ÚSPORY A VYUŽITÍ OZE NA BUDOVĚ ZŠ A GYMNÁZIA KONICE | | |
| ČÁST STAVBY D1 - REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA | | MÍSTO STAVBY K.Ú. KONICE, PARC.Č. 1410, 1411, 1413 | | |
| VYPRACOVAL | ING. ZAWADA | STAVEBNÍK MĚSTO KONICE, MASARYKOVO NÁM. 27 | | |
| KONTROLOVAL | ING. KAWULOK | DATUM 03/2025 | FORMÁT A3 | MĚŘÍTKO NENÍ |
| ZODP.PROJEKTANT | ING. KAWULOK | OBSAH VÝKRESU PLYNOINSTALACE - AXONOMETRIE | | |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY 325 202 | ČÍSLO VÝKRESU 5 | |