

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

INPROS FM, s.r.o.

Tř. 28. října, 1639

738 04 Frýdek - Místek

Vaše žádost ze dne, značka:  
24.05.2024

Naše značka:  
058240037  
(FM88/Š37/24)

Vyřizuje:  
Ing. Jan Šebelík

dne:  
28.05.2024

**Věc: Stavební úpravy schodiště u ul. Okrajová**

**Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Těrlicko, m.č. Horní Těrlicko, prostor mezi ul. Okrajovou a Těšínskou

Stavebník: Obec Těrlicko, Májová 474/16, Těrlicko

Projektant: dtto adresát

Č. zakázky: 23/087.

Datum: 5/2024

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce schodiště a sjezdu pro kočárky, které spojují ulici Těšínskou a Okrajovou, včetně přilehlého přechodu pro chodce přes ul. Těšínskou. Spád schodiště a sjezdů bude zmírněn, sjezdy pro kočárky budou nahrazeny rampou. Přechod bude zkrácen zúžením vozovky rozšířením chodníku na jedné straně a vysazením jeho plochy do odstavného pruhu na straně druhé. Bude osvětlen.

Šířka rekonstruovaného chodníku bude 1,5 m, rampy pro sjíždění kočárků 1 m, výška schodišťových stupňů bude 120 mm, první a poslední stupeň každého ramene bude mít nástupní plochu barevně odlišenu. Schodiště i rampy budou mít dvě ramena s mezipodestou délky cca 2 x 6,8 + 2,35 m/schodiště/, resp. 7,7 + 1,5 + 6,7 m /rampa/. Zábradlí bude s madly ve výšce 900 a 750 mm a s vodící tyčí ve výšce 200 mm, s přesahy 150 mm před jednotlivými schodišťovými rameny. Spád ramp, který je 14,05%, i jejich šířka jsou dány místními prostorovými a terénními podmínkami a nelze je změnit. Rampy jsou určeny primárně pro kočárky, lidé na invalidních vozících budou muset zvolit objízdnu trasu přes ul. Májovou a Nábřežní, případně Dlouhou a Kosmonautů. Na nebezpečný spád bude upozorňovat tabulka.

Přechod přes ul. Okrajovou bude dlouhý 7 m, ve standardní bezbariérové úpravě se snížením chodníku, varovnými a signálními pásy, bude nasvětlen. Slepkové dlažby budou lemovány do vzdálenosti min. 250 mm hladkou dlažbou, bez fazet, formátu 200x200 mm.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství s přihlédnutím k odstavci č.2 téhož paragrafu.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace vyhovuje vyhl. č. 398/2009 Sb. **Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně příloh.**

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

S pozdravem