



PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH OBVODŮ

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3: 2017
Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje, jehož –základní ochrana je zajištěna izolací živých částí nebo přepážkami nebo kryty, v souladu s přílohou A, a –ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatických odpojením v případě poruchy v souladu s 411.3 a Kde je to určeno, uplatní se ještě ochrana proudovým chráničem, jehož jmenovitý vybavovací reziduální proud v souladu s 415.1 nepřekračuje 30mA.

Zodp. projektant	Vypracoval	<div>Ing. Jaromír Zíta</div> <div>Chrudimská č.p.12</div> <div>538 04 Prachovice</div> <div>tel. 731 641 876</div> <div>e-mail: jaromirzita@seznam.cz</div>	
Ing. Jaromír Zíta	Ing. Jaromír Zíta		
Obecní úřad: 538 07 SEČ			
Kraj: PARDUBICKÝ			
Investor: HOTEL JEZERKA s.r.o., ÚSTUPKY 278, SEČ			
Název stavby:		Datum	8.7.2025
HOTEL JEZERKA		Účel	Dokumentace pro provádění stavby
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BAZÉNU		Zak. číslo	75–2025–01
Obsah výkresu:		Číslo výkresu	D.6.5.4
RB1,2,3 JISTÍCÍ ROZVÁDĚČE			