

1	2	3	4
<div><div>NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA</div><div>3 AC 22 kV 50 Hz / IT<ul style="list-style-type: none"><li>- ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou</li><li>- ochrana v případě dotyku s neživými částmi: uzemněním</li></ul>(dle ČSN EN 61936-1 ed. 2 a 50522 ed. 2)</div></div>			
AUTORIZACE:		ČÍSLO PARÉ:	
VYPRACOVAL		SCHVÁLIL	
Ing. Vojtěch		Ing. Vojtěch	
DRUH DOKUMENTU		Projekční činnosti v elektrotechnice	
&ETL - Situační výkres		Ing. Pavel Vojtěch	
OBJEDNATEL: WEB Větrná energie, s.r.o., Ríšova 149/21, Žebětín, 641 00 Brno		IČO: 21507295	
Větrné elektrárny v lokalitě Břežany u Znojma D.1.2 - Technologické řešení 2.6.0.4.2 - Vyvedení výkonu z VTE II		ČKAIT: 1007526	
		DATUM: 11/2025	
		MĚŘÍTKO: -	
		STUPEŇ: RD	
LIST: 1/4		F	
Protlak pod komunikací		Č. VÝKRESU 2-E20	
		REVIZE R02	

A

B

C

D

E

F

A4





