



TYPOVÉ
 OSAZENÍ
 UZAVÍRACÍ
 ARMATURY


– V INTRAVILÁNU – ZPEVNĚNÝ POVRCH



– V INTRAVILÁNU – NEZPEVNĚNÝ POVRCH



PODKLADNÍ BETON. BLOK PRO ŠOUPĚ DN80  
 BET. PREFABRIKÁT



POZNÁMKA:

- DO POKLOPŮ ARMATUR BUDE VYVEDEN VOLNOU SMÝČKOU IDENTIFIKAČNÍ VODIČ CY 4mm, BEZ PŘERUŠENÍ JEHO IZOLACE, S REZERVOU MIN. 50cm NAD TERÉN. VODIČ NESMÍ BÝT OMOTÁN KOLEM OVLADACÍ TYČE ZEMNÍ SOUPRAVY!
- VŠECHNÝ ARMATURY MUSÍ BÝT ŘADNĚ OZNAČENY ORIENTAČNÍ TABULKOU MODRÉ BARVY, UMÍSTĚNOU NA BLÍZKÉM PEVNÉM PODKLADU NEBO NA ORIENTAČNÍM SLOUPKU. OZNAČENÍ ARMATUR MUSÍ ODPOVÍDAT ČSN 75 5025.

VYPRACOVAL	PROJEKTANT	HLAV. INŽ. PROJEKTU	AUTORIZOVANÁ OSOBA
ING. VONDRÁČKOVÁ	ING. DALIK	ING. DALIK	ING. VÍTEK
INVESTOR MĚSTYS ŽINKOVY	OsRP NEPOMUK	KÚ PLZEŇSKÝ	
<div> <div>NAZEV STAVBY</div> <div> <div>VEŘEJNÝ VODOVOD MĚSTYSE ŽINKOVY</div> <div>(1. ČÁST)</div> </div> </div>			
OBSAH VÝKRESU			<div> <div>ZAK. ČÍSLO</div> <div>057 – 16</div> </div>
			<div> <div>ČÍS. VÝKRESU</div> <div>D.1.42</div> </div>