



Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti	Výpočtová teplota interiéru	Tepelná ztráta větráním	Tepelná ztráta prostupem	Tepelná ztráta prostupem
[-]	[-]	A [m²]	$\theta_{int,i}$ [°C]	$\Phi_{V,i}$ [W]	$\Phi_{T,i}$ [W]	$\Phi_{HL,i}$ [W]
1.03.01	kuchyň	8.8	20	0	130	130
1.03.02	WC	1.5	20	0	106	106
1.03.03	koupelna	4.0	20	0	15	15
1.03.04	pokoj	11.9	20	40	210	250
1.03.05	pokoj	21.2	20	81	354	435
Σ BYT 1.03		47.4		121	815	936
1.04.01	chodba	8.5	20	0	30	30
1.04.02	komora	1.7	20	0	5	5
1.04.03	WC	1.5	20	0	6	6
1.04.04	koupelna	4.0	20	0	15	15
1.04.05	kuchyň	10.6	20	0	307	307
1.04.06	pokoj	20.6	20	61	415	476
1.04.07	pokoj	12.6	20	61	278	339
Σ BYT 1.04		59.5		121	1056	1177
1.05.01	chodba	8.1	20	0	86	86
1.05.02	koupelna + WC	5.6	20	0	176	176
1.05.03	kuchyň	10.4	20	0	190	190
1.05.04	pokoj	20.5	20	74	343	417
1.05.05	pokoj	13.6	20	47	232	279
Σ BYT 1.05		58.2		121	1027	1148

- LEGENDA:
- PŘÍVOD (45 °C)
 - - - ZPÁTEČKA (30°C)
 - BYT SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM VYTÁPĚNÍ



NÁZEV STAVBY:	SÍDLIŠTĚ MILÍN - ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239	
INVESTOR:	OBEC MILÍN UL.11.KVĚTNA Č.P. 27,262 31 MILÍN	
MÍSTO STAVBY:	ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239;262 31 MILÍN	ZAKÁZKA Č. 16139
PROFESÍ ÚČEL:	VYTÁPĚNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	DATUM: 02/2017
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ŠÍMA	200P. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ ŠÍMA (ČKAIT - 0301410)
FORMÁT:	ISO A2 (4×A4)	
OBSAH:	ŠKOLNÍ 238 - 1NP	MĚŘÍTKO: 1:50
		VÝKRES Č. UT-07