



Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti <i>A</i> [m ²]	Výpočtová teplota interiéru <i>θ_{int,i}</i> [°C]	Tepelná ztráta větráním <i>Φ_{V,i}</i> [W]	Tepelná ztráta prostupem <i>Φ_{T,i}</i> [W]	Tepelná ztráta prostupem <i>Φ_{HL,i}</i> [W]
[-]	[-]					
1.06.01	chodba	8.4	20	0	133	133
1.06.02	koupelna + WC	5.2	20	0	127	127
1.06.03	kuchyň	10.6	20	40	191	231
1.06.04	pokoj	28.6	20	81	558	639
Σ BYT 1.06		52.8		121	1009	1130
1.07.01	kuchyň	9.0	20	0	135	135
1.07.02	WC	1.6	20	0	116	116
1.07.03	koupelna	4.0	20	0	15	15
1.07.04	pokoj	10.3	20	47	287	334
1.07.05	pokoj	29.9	20	74	663	737
Σ BYT 1.07		54.8		121	1216	1337

LEGENDA:

PŘÍVOD (45 °C)

ZPÁTEČKA (30°C)

BYT SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM VYTÁPĚNÍ



NÁZEV STAVBY:	SÍDLIŠTĚ MILÍN - ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239				
INVESTOR:	OBEC MILÍN UL.11.KVĚTNA Č.P. 27,262 31 MILÍN				
MÍSTO STAVBY:	ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239;262 31 MILÍN			ZAKÁZKA Č.	16139
PROFESE ÚČEL:	VYTÁPĚNÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			DATUM:	02/2017
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ŠÍMA	ZODP. PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ ŠÍMA (ČKAIT - 0301410)	FORMÁT:	ISO A3.2 (3xA4)
OBSAH:	ŠKOLNÍ 239 - 1NP			MĚŘÍTKO:	1:50
				VÝKRES Č.	UT-11