


Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti	Světlá výška	Objem místnosti	Výpočtová teplota interiéru
[-]	[-]	A [m²]	s.v. [m]	O [m³]	t _e [°C]
VCHOD ŠKOLNÍ 238					
2.03.01	kuchyň	8.8	2.250	19.8	20
2.03.02	koupelna + WC	5.7	2.250	12.8	24
2.03.03	pokoj	11.9	2.500	29.8	20
2.03.04	pokoj	21.0	2.500	52.5	20
2.03.05	pokoj	13.3	2.500	33.3	20
Σ BYT 2.03		60.7		148.1	
2.04.01	chodba	8.5	2.250	19.1	20
2.04.02	komora	1.7	2.250	3.8	20
2.04.03	WC	1.4	2.250	3.2	20
2.04.04	koupelna	4.0	2.250	9.0	24
2.04.05	kuchyň	10.6	2.500	26.5	20
2.04.06	pokoj	20.6	2.500	51.5	20
2.04.07	pokoj	12.3	2.500	30.8	20
Σ BYT 2.04		59.1		143.9	
2.05.01	kuchyň	8.1	2.500	20.3	20
2.05.02	koupelna + WC	5.7	2.250	12.8	24
2.05.03	pokoj	10.4	2.500	26.0	20
2.05.04	pokoj	20.5	2.500	51.3	20
2.05.05	pokoj	13.6	2.500	34.0	20
Σ BYT 2.05		58.3		144.3	

- LEGENDA:
- POTRUBÍ SÁNÍ VZDUCHU (ODA)
 - POTRUBÍ VÝFUKU VZDUCHU (EHA)
 - POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU (SUP)
 - POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU (ETA)
 - TLUMIČ HLUKU
 - TEPELNÁ IZOLACE
 - MNOŽSTVÍ PŘÍVÁDĚNÉHO VZDUCHU m³/h
 - MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU m³/h
 - OVLADAČ VĚTRÁNÍ
 - PODHLÉD - ZAJISTÍ STAVBA
 - REVIZNÍ OTVOR - ZAJISTÍ STAVBA



NÁZEV STAVBY:	SÍDLIŠTĚ MILÍN - ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239			 evora GREEN ENERGY PROJEKCE • REALIZACE • SERVIS
INVESTOR:	OBEC MILÍN UL.11.KVĚTNA Č.P. 27,262 31 MILÍN			
MÍSTO STAVBY:	ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239,262 31 MILÍN			ZAKÁZKA Č. 16139
PROFESÍ / ÚČEL:	VZDUCHOTECHNIKA	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		DATUM 02/2017
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ŠÍMA, PH.D.	ZOOP. PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ ŠÍMA (ČKAIT - 03014/10)	FORMÁT: ISO A2 (4×A4)
OBSAH:	ŠKOLNÍ 238 - 2NP			MĚŘÍTKO: 1:50
				VÝKRES Č. VZT-06