




Číslo místnosti	Popis místnosti	Plocha místnosti <i>A</i> [m <sup>2</sup> ]	Výpočtová teplota interiéru <i>θ<sub>int,i</sub></i> [°C]	Tepelná ztráta větráním <i>Φ<sub>V,i</sub></i> [W]	Tepelná ztráta prostupem <i>Φ<sub>T,i</sub></i> [W]	Tepelná ztráta prostupem <i>Φ<sub>HL,i</sub></i> [W]
[ - ]	[ - ]					
2.01.01	chodba	5.4	20	0	22	22
2.01.02	pracovna	7.1	20	20	196	216
2.01.03	koupelna + WC	3.6	20	0	57	57
2.01.04	kuchyň	9.6	20	0	288	288
2.01.05	obývací pokoj	19.5	20	61	497	558
2.01.06	ložnice	13.3	20	40	285	325
Σ BYT 2.01		58.5		121	1345	1466
2.02.01	chodba	4.2	20	0	18	18
2.02.02	komora	5.6	20	0	129	129
2.02.03	koupelna + WC	5.1	20	0	122	122
2.02.04	kuchyň	10.4	20	40	193	233
2.02.05	pokoj	19.7	20	40	349	389
2.02.06	pokoj	13.5	20	40	291	331
Σ BYT 2.02		58.5		121	1102	1223

LEGENDA:

- PŘÍVOD (45 °C)
- ZPÁTEČKA (30°C)
- BYT SE STÁVAJÍCÍM SYSTÉMEM VYTÁPĚNÍ



NÁZEV STAVBY:	SÍDLIŠTĚ MILÍN - ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239			 GREEN ENERGY PROJEKCE ◦ REALIZACE ◦ SERVIS
INVESTOR:	OBEC MILÍN UL.11.KVĚTNA Č.P. 27,262 31 MILÍN			
MÍSTO STAVBY:	ŠKOLNÍ Č.P. 237, 238, 239;262 31 MILÍN			ZAKÁZKA Č. 16139
PROFESE   ÚČEL:	VYTÁPĚNÍ	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ		DATUM: 02/2017
VYPRACOVAL:	ING. JIŘÍ ŠÍMA	ZODP. PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ ŠÍMA (ČKAIT - 0301410)	FORMÁT: ISO A3.2 (3×A4)
OBSAH:	ŠKOLNÍ 237 - 2NP			MĚŘÍTKO: 1:50
				VÝKRES Č. UT-04